



1	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.1.1.1	B16A/1	1.0 kW
2	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.1.1.2	B16A/1	1.2 kW
3	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.1.1.3	B16A/1	1.0 kW
4	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.1.1.4	B16A/1	0.8 kW
5	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.1.1.5	B16A/1	1.2 kW
7	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.1.1.6	B16A/1	1.2 kW
9	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.2.1.1	B16A/1	0.6 kW
12	Gniazda 230V	YDY 3x1,5	B.11.2.1.2	B16A/1	0.8 kW
13	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.2.1.3	B16A/1	0.8 kW
14	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.2.1.4	B16A/1	1.2 kW
16	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.2.1.5	B16A/1	0.8 kW
19	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.2.1.6	B16A/1	0.8 kW
18	Gniazda 230V	YDY 3x2,5	B.11.2.1.7	B16A/1	1.0 kW
6	Oświetlenie	YDY 3x1,5	B.11.1.3	B13A/1	0.6 kW
8	Oświetlenie	YDY 3x1,5	B.11.1.4	B13A/1	0.6 kW
10	Oświetlenie	YDY 3x1,5	B.11.1.5	B13A/1	0.6 kW
15	Oświetlenie	YDY 4x1,5	B.11.1.6.1	B13A/1	0.6 kW
17	Oświetlenie	YDY 3x1,5	B.11.1.7	B13A/1	0.6 kW
19A	Oświetlenie	YDY 3x1,5	B.11.1.8.1	B13A/1	0.6 kW
20	Oświetlenie	YAKY 4x16	B.11.1.9.1	B40A/3	7.0 kW
22	Oświetlenie	YAKY 4x16	B.11.1.9.2	B40A/3	8.0 kW

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKE SAMOCZYNNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA W UKŁADZIE:
TN-S

Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO	
Adres budowy: 88-100 INOWROCŁAW UL. MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO	
Inwestor: OŚRODEK SPORTU I REKREACJI 88-100 INOWROCŁAW	
PROJEKT BUDOWLANY - ZASTĘPCZY	
Treść rysunku: ROZDZIELNIA RGNN - SCHEMAT - CZ.2	
Data: Marzec 2011 r.	Rys: Nr 2
Projektował: Jan Sparzyński	W/BPP-NB-72w/298/82
	Podpis