



Obwód	Opis	Pomieszczenie	Moc
TE.2/01	Zasilanie kamer + TR	KAM_06 KAM_07	0,6 kW
TE.2/02	Zasilanie kamer + TR	KAM_18 KAM_19	0,6 kW
TE.2/03	Zasilanie kamer + TR	KAM_16 KAM_17	0,6 kW
TE.1/04	Zasilanie grzałek kamer	KAM_06 KAM_07	0,2 kW
TE.1/05	Zasilanie grzałek kamer	KAM_18 KAM_19	0,2 kW
TE.1/06	Zasilanie grzałek kamer	KAM_16 KAM_17	0,2 kW
	Ochronnik przepięciowy		
	Sygnalizacja napięcia		
			2,40 kW

OCHRONA OD PORAŻEŃ:
SZYBKIŁE SAMOCZYNNIE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

PROJEKTOWANA INSTALACJA W UKŁADZIE:
TN-S

TE.2

Nazwa inwestycji: **PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO**
Adres budowy: **88-100 INOWROCŁAW**
UL. MACIEJA WIERZBIŃSKIEGO

Inwestor: **OŚRODEK SPORTU I REKREACJI INOWROCŁAW**
88-100 INOWROCŁAW

PROJEKT WYKONAWCZY

Treść rysunku: **INSTALACJA ZASILANIA - SCHEMAT**

Data: Listopad 2010 r. Rys: Nr 4

Projektował: Jan Sparzyński W/BPP-NB-72w/298/82 Podpis

ERROR: syntaxerror
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title
()
/Subject
(D:20101115083302+01'00')
/ModDate
()
/Keywords
(PDFCreator Version 0.9.5)
/Creator
(D:20101115083302+01'00')
/CreationDate
(Jan Sparzyński)
/Author
-mark-