

Pytanie nr 1.

Proszę o podanie ilości Bram wejściowych i czytników rozbieżność w zestawieniu materiałów i dokumentacji projektowej.

Odp.

Zamówienie obejmuje ilości podane w zestawieniu materiałowym: brama główna – dwa podwójne kołowroty z kompletem czytników (4).

Zamówienie nie obejmuje bramki pojedynczej.

Pytanie nr 2.

Prosimy o zmianę zapisu o terminie dostawy. Ze względu na procedury przetargowe prosimy o zmianę zapisu termin dostawy do 31.08.2011 r. na zapis np. 50 dni od podpisania umowy.

Odp.

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu dostawy.

Pytanie nr 3.

Z naszego doświadczenia wynika, że w przypadku zastosowania czytników bez szczelinowych odczyt kodu kreskowego może być utrudniony np. ze względu na nasłonecznienie czytnika w związku z tym prosimy o wykreślenie zapisu: iż nie dopuszcza się zastosowania czytników szczelinowych.

Odp.

Proponowane zmiany wchodziły by w zakres dokumentacji projektowej, takiej zmiany Zamawiający nie przewiduje.

Nie.

Pytanie nr 4.

Proszę o podanie ilości serwerów – rozbieżność pomiędzy zestawieniem materiałów, a dokumentacją projektową.

Odp.

Zamawiający rezygnuje z funkcjonalności zamawiania i kupowania biletów poprzez Internet. Należy dostarczyć serwer do obsługi bramek pod kątem „zakazów stadionowych” i innych obostrzeń bezpieczeństwa, oraz lokalnej obsługi bramek.

Pytanie nr 5.

Czy inwestor dopuszcza zastosowanie urządzeń innych niż wskazane w SIWZ o parametrach nie gorszych od opisanych.

Odp.

Tak.

Zamawiający zgodnie z PZP dopuszcza dostawę i montaż wraz z uruchomieniem innych urządzeń niż wskazane w SIWZ. Warunkiem takowej zmiany musi być zgoda Projektanta potwierdzająca spełnienie projektowej funkcjonalności, wskazane byłoby uzyskać potwierdzenie przed złożeniem oferty.