

Inowrocław, 18 czerwca 2014 r.

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego na kortach tenisowych przy ul. Przy Stawku 1 w Inowrocławiu**

Numer ogłoszenia: 127995 - 2014; data zamieszczenia: 13.06.2014

1. Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

Pytanie:

W związku z tym że nie ma na rynku siatki malowanej proszkowo, jedynie powleczona pcv to proszę o informację czy grubość drutu 2,5 mm to jest grubość całkowita drutu po powleczeniu?

Odpowiedź:

Informuję, że siatka powinna być pleciona z drutu ocynkowanego, bardzo ściśle pokrytego warstwą termoplastycznego i mrozoodpornego tworzywa sztucznego PCV, odpornego na działanie UV. Grubość drutu 2,5 mm ocynkowany + PCV.

Pytanie:

Proszę o informację odnośnie grubości ścianki słupów?

Odpowiedź:

Ścianka słupów winna być grubości 3,00 mm.

Pytanie:

Proszę o informację odnośnie kształtu i wymiarów linii ogrodzenia tzn., czy biegnie po prostokącie czy korty mają być ogrodzone jedynie z dwóch stron (w kształcie literki L) lub może trzech (w kształcie literki U)?

Odpowiedź:

Kształt ogrodzenia zgodnie ze szkicem, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszych odpowiedzi.

Pytanie:

Czy potwierdzenie przelewu wpłaconego wadium w gotówce należy załączyć do oferty?

Odpowiedź:

Zgodnie z zapisami SIWZ, rozdział VII pkt 11, tj. w przypadku wadium wnoszonego w innej formie niż pieniądz – oryginał dokumentu należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, a w przypadku formy pieniężnej termin wniesienia wadium to termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. Do oferty należy załączyć kopię dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, bez względu na jego formę.

2. Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr 127995-2014 z dnia 13 czerwca 2014 r.

3. Odpowiedzi zostaną zamieszczone na stronie Zamawiającego:
www.osir-inowroclaw.samorzady.pl.

DYREKTOR

Wiesława Pawłowska

ZASTĘPCA DYREKTORA


mgr inż. Daria Zimna-Piaskoła

Inowrocław, dnia 20.06.2014 r.

Dot.przetargu: Wykonanie ogrodzenia zewnętrznego na kortach tenisowych przy ulicy Przy Stawku 1 w Inowrocławiu.

Pyt.3

Kształt i wymiar ogrodzenia wg szkucu liniowego.



ZASTĘPCA DYREKTORA
mgr Dł. Beata Zielen-Płaskota

Sporządził
H. Karczor

KIEROWNIK
Bernard Marjański