

OSiR. 2311-10/13

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Remont dachu i docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu**

Numer ogłoszenia: 148513 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

W przedmiarze robót jest styropian grubości 12 cm a na rysunkach grubości 10 cm. Jaka grubość jest właściwa?

Odpowiedź: Rysunki prosimy traktować jako pogładowe, jako pomoc w technologii wykonania robót. Styropian należy przyjąć o grubości 12 cm.

Pytanie 2

Brak podania grubości styropianu na ościeżach. Proszę podać.

Odpowiedź: W ościeżach należy przyjąć styropian o grubości 5 cm.

Pytanie 3

W pozycji 31 przedmiaru kołkowanie styropianu jest podana ilość m² ścian a nie ilość sztuk kołków. Proszę podać ilość kołków.

Odpowiedź: Zgodnie z katalogiem KNR 0-23, tj. docieplenie metodą Atlas STOPTER należy przyjąć 1,04 szt./m².

Pytanie 4

W pozycji 13 przedmiaru pokrycie dachu:

- STWiOR jest podane pokrycie styropapą, brak podania grubości styropapy,
- pozycja KNR w materiałach występuje styropapa, papa podkładowa, papa wentylacyjna, papa nawierzchniowa, kominki wentylacyjne,
- czy zachować wszystkie materiały wynikające z KNR?, bo z opisu wynika tylko papa podkładowa i papa nawierzchniowa.

Odpowiedź: Technologię wykonania należy przyjąć wg KNR 0-22 0527-01 (analogia).