

OSiR. 2311-16/12

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Modernizacja pokrycia dachu z jego ociepleniem w budynku hali sportowej przy ul. D. Rakowicza 93 w Inowrocławiu**

Numer ogłoszenia: 136349 - 2012; data zamieszczenia: 22.06.2012

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

Pytanie 1

Jakie parametry ma posiadać papa termozgrzewalna?

Odpowiedź: Papa termozgrzewalna 5,2 na siatce poliestrowej o zbrojeniu 250g/m² z posypką.

Pytanie 2

Jakie parametry ma posiadać styropian?

Odpowiedź: Styropian 10 cm FS 100.

Pytanie 3

Jak styropian ma być jednostronnie czy dwustronnie laminowany?

Odpowiedź: Styropian oklejony papą samoprzylepną jednostronnie.

Pytanie 4

Proszę o podanie sposobu mocowania płyt styropianowych.

Odpowiedź: Mocowanie styropianu na kolki teleskopowe po 4 sztuki/m².

DYREKTOR

Wiesława Pawłowska