

Inowrocław, 5 sierpnia 2013 r.

OSiR. 2311-10/13

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Remont dachu i docieplenie budynku z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej przy ul. Orłowskiej 48 w Inowrocławiu**

Numer ogłoszenia: 148513 - 2013; data zamieszczenia: 19.07.2013

Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

Pytanie 1: W nawiązaniu do odpowiedzi na pytanie dotyczące kołkowania powierzchni ścian czy Zamawiający podtrzymuje ilość szt. kołkowania, czyli 276,955 szt. ilość jest podana w przedmiarze (nadmieniamy, że 276,955 jest to powierzchnia m² ścian a nie ilość kołków). W pozycji 13 przedmiaru pokrycie dachu ponawiamy pytanie i prosimy o podanie grubości styropapy (projektant w obliczeniach zapewne przyjął odpowiednią grubość) grubość styropapy ma wpływ na cenę jednostkową.

Odpowiedź: Należy zastosować ilość kołków podaną w przedmiarze robót tj. 276,955 szt. oraz należy zastosować styropian dwustronnie oklejony gr. 10 cm.