

Inowrocław, 23 października 2012 r.

OSiR. 2311-22/12

Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia

pn.: **Budowa przyłącza kanalizacji deszczowej uzupełniającej wodę w stawie na dz. 16/4 – obr. 2 w Inowrocławiu, modernizacja przepompowni wód deszczowych.**

1. Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiadając na pytania Wykonawców:

- 1) W opisie technicznym jest mowa o zamontowaniu na przewodzie grawitacyjnym zasuwki nożowej odcinającej. Proszę o podanie parametrów technicznych ww. urządzenia.

Odpowiedź: Nie należy montować przed przepompownią ścieków na kanale grawitacyjnym Dn400 zasuwki nożowej odcinającej. Zapis w opisie technicznym i specyfikacji technicznej zawarty został pomyłkowo.

2. Powyższe zmiany nie wpływają na zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu Nr **219979-2012 z dnia 16 października 2012 r.**

D Y R E K T O R

Wiesława Pawłowska